

## АКТ

проверки подразделения добровольной пожарной охраны  
сельского поселения «Маргуцекское»  
«10» марта 2021 года

**Комиссия в составе:** Начальника отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменского района» Забайкальского края Резанова А.Н. Начальника ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю полковника внутренней службы Михайленко Э.Н. Заместителя начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю капитана внутренней службы Смык А.А. Главы администрации сельского поселения «Маргуцекское» Елифанцевой Г.А.

Провела проверку подразделения добровольной пожарной охраны с. Маргуцек к весеннему пожароопасному периоду 2021 года.

### На момент проверки:

1. По штату 5 добровольных пожарных, из них 2 не обучались.
2. В наличии 6 единиц техники АЦ-40 131/137, ЗИЛ КО 502Б2 водораздатчик, АРС-14, УАЗ, фронтальный погрузчик, МТЗ-82 в ремонте с емкостью 6 м<sup>3</sup>
3. Пожарно-технического вооружения – 7 пожарных напорных рукавов, 2 пожарных всасывающих рукава, 2 напорно-всасывающих рукава, 3 пожарных ствола РС-50, 1 пожарных ствола РСК-50, 1 пожарный ствол РС-70, 8 пожарных переходников, 1 ТОК, 2 ГПС, для тушения степных пожаров в наличии имеется 30 метел.
4. Боевой одежды пожарных – 2 шт.
5. ГСМ: АИ-250/ДТ-100 литров.
6. Воздушных огнетушителей – 3 шт., из них 1 не исправен.
7. Ранцевые лесные опрыскиватели – 3 шт.
8. Проверена опашка минерализованных полос вокруг населенного пункта с. Маргуцек, выполнена на – 100%, требуется расширить одну из полос до нормативного 10м.
9. Проверены отжиги сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг населенного пункта, выполнено на – 80%. Провести отжиги между минерализованными полосами с северо-восточной стороны села.
10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта – оповещение в исправном состоянии.
11. Источники наружного противопожарного водоснабжения для забора воды для целей пожаротушения – водокачка и 8 подземных гидрантов, исправны.
12. Подразделение создано постановлением администрации сельского поселения № 45 от 05.11.2019 года «О создании ДПК».

**Вывод:** подразделение добровольной пожарной команды с. Маргуцек готово к тушению ландшафтных и бытовых пожаров.

### Предложения по улучшению боеготовности:

- членов ДПК необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в полном объеме;
- обучить вновь принятых членов ДПК;
- АЦ-40 ЗИЛ 131 необходимо оснастить пожарно-техническим вооружением и инвентарем согласно табеля положенности, утвержденных Приказом МВД РФ от 20.12.1993 г. № 550;
- продолжить работы по очистки прилегающей территории с. Маргуцек от стихийных свалок;
- провести отжиг сухой травянистой растительности с северо-восточной стороны с. Маргуцек;
- приобрести переносной (моб.) электрогенератор для бесперебойной работы скважин.

### Члены комиссии:

Начальник отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменского района»  
Забайкальского края

  
А.Н. Резанов


Начальник ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю  
полковник внутренней службы

  
Э.Н. Михайленко

Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС  
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю  
капитан внутренней службы

  
А.А. Смык

Глава администрации  
сельского поселения «Маргуцекское»

  
Г.А. Епифанцева