

Российская Федерация
 Администрация сельского поселения
 «Маргучекское»
 муниципального района «Город
 Краснокаменск
 и Краснокаменский район»
 Забайкальского края
 С. Маргучек
 Тел/факс 8-(30-245)-59-154
 674693 Забайкальский край
 Краснокаменский район
 E-mail: adm marg@mail.ru
 ОГРН 1057530015949
 ИНН/КПП 7530010751/753001001
 «06» апреля 2021 г.

АКТ


В целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения «Маргучекское» комиссия в составе:

А.А. Басов - слесарь сантехник,
П.А. Безъязыков - водитель пожарного автомобиля АЦ (ЗИЛ -131),
Ю.В. Никонов - водитель приспособленного для тушения автомобиля ЗИЛ КО (ЗИЛ-130);
И.В. Самохвалов - водитель приспособленного для тушения автомобиля АРС (ЗИЛ -130)

провела комплексную проверку источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в результате проверки выявлено, что пожарные гидранты:

№	Адрес	№ пожарного гидранта	Характер исправности
1	с. Маргучек, ул. Губина, 52	№ 1	Гидрант исправен, давление – 3,0 АТМ
2	с. Маргучек, ул. Губина, 48	№ 2	Гидрант исправен, давление – 3,0 АТМ
3	с. Маргучек, ул. Губина, 51	№ 3	Гидрант исправен, давление – 3,4 АТМ
4	с. Маргучек, ул. Центральная, 46 (ШЧ)	№ 4	Гидрант исправен, давление – 3,2 АТМ
5	с. Маргучек, ул. Центральная, 26	№ 5	Гидрант исправен, давление – 3,0 АТМ
6	с. Маргучек, ул. Центральная, 22	№ 6	Гидрант исправен, давление – 3,4 АТМ
7	с. Маргучек, ул. Привокзальная, 24	№ 7	Гидрант исправен, давление – 3,7 АТМ
8	с. Маргучек, ул. Центральная, 18	№ 8	Гидрант исправен, давление – 3,0 АТМ
9	с. Маргучек, ул. Центральная, 46 (ШЧ)	Водокачка	Исправна

А.А. Басов
П.А. Безъязыков
Ю.В. Никонов
И.В. Самохвалов
 Глава сельского поселения



Г.А. Епифанцева