

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Д.Н. Лубсандоржиева  
М.П.  
«25» октября 2022 г.



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3306/1 от 25.10.2022

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475,  
кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, ст. Урулюнгуй, ул. Железнодорожная,  
водонапорная башня

**Код образца (пробы):** 1.3306.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; fguz-zab@mail.ru

Группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 20.10.2022  
Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

Примечание:

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене



Чикичева О.М.

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Д.Н. Лубсандоржиева  
«25» октября 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 3305/1 от 25.10.2022**

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475,  
кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, ст. Урулунгуй, ул. Новая, водонапорная  
башня

**Код образца (пробы):** 1.3305.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; fguz-zab@mail.ru

Группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 20.10.2022

Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

Примечание:

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене



Чикичева О.М.

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Д.Ц. Лубсандоржиева  
набораторный  
центр М.П.

«25» октября 2022 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3304/1 от 25.10.2022

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475,  
кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Ковыли, ул. Степная, Артезианская  
скважина

**Код образца (пробы):** 1.3304.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; fguz-zab@mail.ru

Группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 20.10.2022

Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

Примечание:

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене

Чикичева О.М.

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Д.Ц. Лубсандоржиева  
М.П.

«25» октября 2022 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3303/1 от 25.10.2022

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475,  
кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Ковыли, ул. Новая, артезианская  
скважина

**Код образца (пробы):** 1.3303.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; fguz-zab@mail.ru

Группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 20.10.2022  
Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

Примечание:

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене



Чикичева О.М.


Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Д.Ц. Лубсандоржиева  
М.П.  
«25» октября 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 3302/1 от 25.10.2022**

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475,  
кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, ст. Арамогойтуй, артезианская скважина  
№ 290

**Код образца (пробы):** 1.3302.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; fguz-zab@mail.ru

**Группа микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 20.10.2022  
Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

**Примечание:**

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене



Чикичева О.М.

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Д.Ц. Лубсандоржиева  
М.П.

«25» октября 2022 г.



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3301/1 от 25.10.2022

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475, кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргузец, ул. Набережная, 6, артезианская скважина № 543

**Код образца (пробы):** 1.3301.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; [fguz-zab@mail.ru](mailto:fguz-zab@mail.ru)

**Группа микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 20.10.2022  
Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

**Примечание:**

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене



Чикичева О.М.

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»  
672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Ленинградская, 70  
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Забайкальском крае в Забайкальском районе»  
(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае  
в Забайкальском районе»)  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Телефон, факс. (30251)3-20-71, 3-13-60  
e-mail: fguz-zab@mail.ru  
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Д.Н. Лубсандоржиева  
М.П.  
«25» октября 2022 г.



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3300/1 от 25.10.2022

**Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

**Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):**

ИП ГКФХ Пилипенко К.И., 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск, дом 475,  
кв.30

**Дата отбора образца (пробы):** 20.10.2022

**Дата получения образца (пробы):** 20.10.2022

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Основание для отбора:** Договор № 264 от 15.09.2022 г

**Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:**

Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргуцек, ул. Набережная, 1а,  
артезианская скважина № 58

**Код образца (пробы):** 1.3300.2.9.02.10.22

**Количество/объем для испытаний:** 1,0 л.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Наименование и краткое описание приложения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"

**Результаты испытаний**

Место осуществления лабораторной деятельности:  
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 30  
Тел., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; [fguz-zab@mail.ru](mailto:fguz-zab@mail.ru)

Группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 20.10.2022

Дата окончания исследования: 22.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-21

Примечание:

\*- в случае расчета неопределенности испытаний, измерений результат неопределенности указывают в скобках после результата испытаний, измерений (например: (0,6)).

Должность специалиста и Ф.И.О.,  
ответственного за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене

Чикичева О.М.

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе"